



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN**

Jalan Persahabatan Raya No.1 Jakarta Timur 13230 Indonesia
Telepon (62-21) 4891708, 4891745, Faksimile (62-21) 4711222
Laman : www.rsupersahabatan.co.id Pos-el (Email) : info@rsupersahabatan.co.id



**LAPORAN PEMERIKSAAN MIKROORGANISME RUANG
PEMERIKSAAN POLI PARU GRIYA PUSPA**

Tanggal pemeriksaan: 6 Agustus 2019

Ruang : Ruang Pemeriksaan Poli Paru griya Puspa.

Hasil pemeriksaan:

No.	Yang diperiksa	Metode pemeriksaan	Hasil	Keterangan
1.	Pre sebelum menggunakan OXIRA Udara Ruang	Air Sampler	630 koloni	
2.	Sesudah Menggunakan OXIRA 24 jam	Air Sampler	110 koloni	

Analisa Hasil:

- Terdapat penurunan jumlah koloni mikroorganisme di udara. Dengan sistem tata udara yang tertutup.

Jakarta, 30 Agustus 2019
Ka-Unit Laboratorium Mikrobiologi Klinik
RSUP Persahabatan


Dr. Budi Haryanto, SpMK.
NIP. 2015 06 11 392





**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN**

Jalan Persahabatan Raya No.1 Jakarta Timur 13230 Indonesia
Telepon (62-21) 4891708, 4891745, Faksimile (62-21) 4711222
Laman : www.rsppersahabatan.co.id Pos-el (Email) : info@rsppersahabatan.co.id



LAPORAN PEMERIKSAAN MIKROORGANISME RUANG

TINDAKAN POLI PARU GRIYA PUSPA

Tanggal pemeriksaan: 3 September 2019

Ruang : Ruang Tindakan Poli Paru griya Puspa.

Hasil pemeriksaan:

o.	Yang diperiksa	Metode pemeriksaan	Hasil	Keterangan
	Pre sebelum menggunakan OXIRA Udara Ruang	Air Sampler	80 koloni	
	Sesudah Menggunakan OXIRA 24 jam	Air Sampler	40 koloni	

Analisa Hasil:

- Terdapat penurunan jumlah koloni mikroorganisme di udara. Dengan sistem tata udara yang tertutup.

Jakarta, 9 September 2019

Ka-Unit Laboratorium Mikrobiologi Klinik

RSUP Persahabatan

Dr. Bud. Haryanto, SpMK.

NIP. 2015 06 11 392

